

Питомі норми
споживання питної води у м.Запоріжжі

№ з/п	Норма водоспоживання	Одиниця вимірювання	Норма споживання питної води м куб/особу		Норма споживання води для підігріву м куб/особу	
			в середньому на			
			добу	місяць*	добу	місяць*
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>					
1.	Водокористування з вуличного водозабору	1 особа	0,05	1,521/ 1,525	-	
2.	Індивідуальні будинки з дворовим водопроводом	1 особа	0,095	2,89/ 2,898	-	
3.	Обладнані внутрішнім водопроводом без ванн, санвузлів з відливом або без них, або з централізованою каналізацією	1 особа	0,095	2,89/ 2,898	-	
4.	Обладнані водопроводом з ваннами або душами, водонагрівачами, з каналізацією чи вигрібом	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	-	
5.	Обладнані водопроводом, санвузлами, з каналізацією чи вигрібом	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	-	
6.	Обладнані ваннами або душами, санвузлами, водонагрівачами з вигрібом	1 особа	0,16	4,867/ 4,88	-	
7.	Обладнані ваннами або душами, санвузлами, газовими колонками, з централізованою каналізацією	1 особа	0,225	6,844/ 6,863	-	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>					
8.	Упорядковані квартири будинків з централізованим гарячим водопостачанням	1 особа	0,245	7,452/ 7,473	0,140	4,258/ 4,27
9.	Упорядковані квартири будинків при відсутності гарячого водопостачання	1 особа	0,310	9,429/ 9,455	-	
10.	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особа	0,355	10,798/ 10,828	-	
11.	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особа	0,295	8,973/ 8,998	-	
12.	Упорядковані квартири будинків без водолічильників з газовими колонками	1 особа	0,350	10,646/ 10,675	-	
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають в гуртожитках</u>					
13.	Без душових	1 особа	0,06	1,825/ 1,83	-	
14.	З загальними душовими	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	0,085	2,585/ 2,593
15.	З загальними душовими і з газовими нагрівачами на кухнях	1 особа	0,120	3,65/ 3,66	-	
16.	З душами при всіх житлових кімнатах	1 особа	0,2	6,083/ 6,10	0,08	2,433/ 2,44
17.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції	1 особа	0,145	4,410/ 4,423	0,07	2,129/ 2,135

1	2	3	4	5	6	7
18.	З загальними душовими при відсутності централізованого гарячого водопостачання	1 особа	0,128	3,893/ 3,904	-	
19.	З душами при всіх житлових кімнатах при відсутності централізованого гарячого водопостачання	1 особа	0,2	6,083/ 6,10	-	
20.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності централізованого гарячого водопостачання	1 особа	0,132	4,015/ 4,026	-	
	<u>Норми водоспоживання для інших споживачів</u>					
21.	Готелі, пансіонати, мотелі: - з загальними ваннами та душовими; - з душами в окремих номерах, відсоток від загальної кількості номерів: до 25% до 75% до 100%	1 особа - „ - - „ - - „ -	0,1 0,2 0,25 0,3	- - - -	- 0,105 0,12 0,14	- - - -
22.	Лікарні, санаторії, будинки відпочинку: - з загальними ваннами і душовими; - з санвузлами; - з палатами, наближеними до грязелікування	1 ліжко - „ - - „ -	0,2 0,22 0,4	- - -	0,075 0,09 0,2	- - -
23.	Поліклініки та амбулаторії - теж саме з грязелікуванням	1 хворий - „ -	0,015 0,3	- -	0,006 0,15	- -
24.	Дитячі садки-ясла: - з денним перебуванням дітей; - з цілодобовим перебуванням дітей	1 дитина - „ -	0,075 0,1	- -	0,01 0,02	- -
25.	Дитячі оздоровчі табори	1 дитина	0,11	-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7
26.	Пральні: - механізовані; - не механізовані	1 кг сухої білизни	0,09 0,075	- -	0,03 0,015	- -
27.	Адміністративні будівлі виробничі та інші приміщення	1 робітник в зміну - „ -	0,012 0,025	- -	0,005 0,01	- -
28.	Душ в груповій установці зі змішувачем	м куб/год	0,5	-	-	
29.	Учбові заклади, в т.ч. вищі та середні спеціальні	1 учень або 1 викладач	0,02	-	0,01	-
30.	Загальноосвітні школи	1 учень або 1 викладач	0,015	-	0,005	-
31.	Професійно-технічні училища	1 учень або 1 викладач	0,02	-	0,008	-
32.	Школи-інтернати	1 учень або 1 викладач	0,1	-	0,03	-
33.	Аптеки	1 робітник	0,02	-	0,005	-
34.	Підприємства громадського харчування: - для приготування страв, що реалізуються в обідньому залі; - для страв, що продаються до дому виробляючих напівфабрикати: - м'ясні; - рибні; - овочеві; - кулінарні	1 умовна страва 1 умовна страва 1 тонна - „ - - „ - - „ -	0,016 0,014 3,7 5,7 3,6 6,5	- - - - - - -	0,012 0,01 3,1 0,7 0,8 1,2	- - - - - - -
35.	Крамниці: - продовольчі; - промислових товарів	1 робітник в зміну (20 кв.м торгового залу) 1 робітник в зміну	0,25 0,015	- -	0,08 0,005	- -
36.	Перукарня	1 робоче місце, в зміну	0,12	-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7
37.	Кінотеатри	1 місце	0,004	-	0,0015	-
38.	Клуби	1 місце	0,007	-	0,003	-
39.	Театри	1 глядач 1 артист	0,005 0,03	- -	0,005 0,025	- -
40.	Стадіони та спортзали: - для глядачів; - для фізкультурників, які приймають душ; - для спортсменів	1 місце 1 людина 1 людина за добу	0,004 0,08 0,06	- - -	0,001 0,03 0,04	- - -
41.	Плавальний басейн: - поповнення басейну; - для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	% від ємкості 1 місце 1 особа	10 0,002 0,06	- - -	0,001 0,04	- -
42.	Лазні: - для миття з тазами на лавках і з полосканням в душах; - те ж саме з прийманням процедур з наступним полосканням в душових кабінах; - в ваннах	1 особа - „ - - „ -	0,1 0,15 0,18	- - -	0,08 0,1 0,12	- - -
43.	Витрати води на полиття: - трав'яного покрову; - футбольного поля; - інших спортивних споруд з удосконаленим покриттям, тротуарів, площ, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників	1 кв.м - „ - - „ - - „ -	0,003 0,0005 0,0005 0,005	- - - -	- - -	- - -
44.	Заливка поверхні катка	1 кв.м	0,0005	-	-	-
45.	Водорозбірні точки біля технологічного обладнання	1 точка за годину	0,3	-	-	-
46.	Крани умивальників загального користування на підприємствах громадського харчування	1 точка за годину	0,16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	Автомати газводи без склянкомийок: - з водяним охолодженням; - з іншим охолодженням	1 автомат за годину - „ -	0,3 0,025	- -	- -	
48.	Наповнення внутрішньо-будинкових трубопроводів: - Д 30 мм - Д 80 мм - Д 100 мм	1 метр - „ - - „ -	0,002 0,005 0,009	- - -	- - -	
49.	Витрати на охолодження конденсаторів в холодильних машинах та агрегатах - МК 4-1-2 - АКФ 4-М - АКФ - 6 - АКФ - 8	1 агрегат м куб/год - „ - - „ - - „ -	0,8 1,2 1,6 2,4	- - - -	- - - -	
50.	Картопличистка КНА – 600м	1 агрегат м куб/год	1,5	-	-	
51.	Посудомийні машини - ПМК – 1А (1000 тарілок/год) - ППА – 500-0,4 (300 тарілок/год) - ММУ – 1000 - ММУ – 2000, ММТУ – 1000	1 агрегат м куб/год -„- -„- -„-	0,2 1,2 1,4 1,4	- - - -	- - - -	
52.	Сатуратор АТ – 101 КО	1 агрегат м куб/год	0,09	-	-	
53.	Ветлікарня	Тварини крупна	0,1	-	-	
54.	Полиття посадок в ґрунтових зимових теплицях	1 кв.м	0,015	-	-	
55.	Полиття присадибних ділянок	1 кв.м	0,01	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
56.	Полиття в стелажних зимових і ґрунтових теплицях, парках всіх типів	1 кв.м	0,006	-	-	
57.	Фонтанчики питні	1 од/годину	0,072	-	-	
58.	Крани виробничі	1 од/годину	0,2	-	-	
59.	Тварини та птахи: - корови молочні та м'ясні - бики та нетелі - молодняк КРС, вівці до 2 років - телята у віці до 6 місяців - коні - вівці - свині - кури - індики - качки та гуси - норки, соболі, кролі - пєсці, лисиці, собаки	голова/добу -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-	0,1 0,06 0,03 0,02 0,08 0,01 0,06 0,001 0,002 0,0015 0,003 0,007	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	
60.	Гаражі - на вантажну машину - автобус - тролейбус - легкову машину - моторолер з кузовом - індивідуальні стоянки мотоциклів - індивідуальні стоянки автомашин	одиниця на добу -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-	0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,025 0,06	- - - - - - -	0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,005 0,01	- - - - - - -
61.	Умивальник гуртовий - на 5 чоловік - на 6 – 8 чоловік - на 9 – 10 чоловік	одиниця на годину -,- -,-	0,5 0,8 1,0	- - -	- - -	
62.	Пісуар з автоматичною промивкою	один/добу	0,036	-	-	
63.	Унітази в вокзальних туалетах загального користування	очко/добу	1,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
64.	Туалетні кімнати БК, клубів	очко/добу	0,6	-	-	
65.	Котли варочні	1 загрузка	0,2	-	-	
66.	Гігієнічний душ (біде) з аератором	один/годину	0,075	-	0,015	-
67.	Те ж саме без аератора	один/годину	0,108	-	0,02	-

Примітки:

1. Додатково обраховуються: обслуговуючий персонал, прибирання приміщень, буфети, технологічне обладнання.

2. Норми витрат на одного працівника в адміністративному приміщенні включають витрачення води на відвідувачів.

3. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

4. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

5. Витрати води на прибирання приймаються для лазень, пралень – 0,006 м куб/м кв, для інших приміщень – 0,0004 м куб/м кв.

6. Норма витрат води на полиття встановлена з розрахунку одного полиття на добу. Число поливок на добу приймається залежно від кліматичних умов, поливний сезон з 1 травня по 1 жовтня.

7. Для водокористувачів цивільних споруд, будівель і приміщень, не вказаних у даних нормах, обсяги води необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування.

8. На обслуговування житлових будинків:

- миття під'їздів 1 раз на місяць із розрахунку 0,0004 м куб/м кв;

- миття сміттєвих камер із розрахунку 0,32 м куб на сміттєву камеру:

1 раз на тиждень в літній період (квітень – жовтень);

1 раз на місяць в зимовий період (листопад – березень).

9. *Норми споживання питної води та води для підігріву в середньому на місяць приймаються з урахуванням кількості діб у поточному році – 365/366 діб.

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А.Омельянович